

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

110年11月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 21,759.36 一般事業廢棄物： 299.37 屬員工生活產生之廢棄物： 698.32		合 計： 22,757.05			
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 9,129.95 二 號 爐： 13,439.46		合 計： 22,569.41			
	焚化率(%)	99.18% 餘裕量(公噸)					
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 12,664.30 售 電 量： 10,358.00		發電率(%) 81.79%			
	(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 清除業者：					
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣 排放 檢測項目 與 結果	檢 測 日 期： - 檢測報告簽署人：權彝成					
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)：	-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)：	-		
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：	-	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm ³)：	-		
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：	-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)：	-		
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：	-	煙道廢氣戴奧辛 (法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³)：			
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm)：	-	-			
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期：	110.11.01	上準公司檢測報告簽署人：江光華		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成		
	清運量	3,013.04	(公噸)	處置地點：榮寶公司			
	底渣 檢測報告	鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	<0.1	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	總鉍 (法規值 100 mg/L)：	0.61
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND	灼燒減量 (法規值< 5 %)：	1.7
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	0.712	六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：	ND	氫離子濃度指數	12.37
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：	<0.1	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND		
(五) 飛灰 穩定 化 物 處 理 管 制	採 樣 日 期：	110.10.08	台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成				
	清運量	424.68	(公噸)	處置地點：吉衛公司			
	飛灰穩定化 物 檢 測 報 告	鋅 (無法法規值 mg/L)：	1.810	六價鉻 (法規值 2.5 mg/ L)：	<0.02	總鉍 (法規值 100 mg/L)：	1.580
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	有機汞 (無法法規值 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	<0.05	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：	
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	<0.1	0.1510	
(六) 其 他	參觀人數：0 110 年累計參觀人數：0						
	本月完成事項：1. 11/9執行底渣、飛灰穩定化物採樣。						
下月預計行程：1. 預定12/8執行底渣、飛灰穩定化物採樣。							