

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 05 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號				P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		111-06-10	
2 監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率		
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.31%	28.36ppm	113.37ppm	39.87ppm	84.99ppm	13.18%	7151.64Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.76%	1.15ppm	59.32ppm	1.25ppm	2.72ppm	9.10%	9689.79Nm3/hr	
	c.月平均值	2.32%	5.49ppm	87.14ppm	5.92ppm	11.40ppm	10.57%	7983.26Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1567.84Kg	14033.45Kg	726.53Kg	1657.93Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	50.58Kg/day	452.69Kg/day	23.44Kg/day	53.48Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	%	%	9.03%	4.39%	3.40%	9.96%	3.64%	1.67%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-05-04							
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-							
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	99.91%	99.59%	99.59%	99.59%	98.63%	99.59%	99.73%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查、致影響監測設施正常運轉之總時數D _p	2.6小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	3.0小時	4.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _q	1.7小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	2.0小時	
	r.無效數據總時數D _r	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	7.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	2.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時	
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
v.監測數據遺失日期	081126 081126 081126 081126 081126 081126 0826								
w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期									
x.備用監測設施使用日期									
y.污染防治設施故障、維修之日期									
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	113-05-06 113-05-06 113-05-06 113-05-06 113-03-25								
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	112-03-22 112-03-22 112-03-22 111-11-10 113-03-29								
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否		
ae.本監測設施之上游污染源代號，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：239.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13882.81(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
af.本排放管道□是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：									
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。								

連續自動監測紀錄月報表(1B)

中華民國 111 年 05 月 監測紀錄月報表

管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠			b.負責人
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱	操作組長	e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期	111-06-10
2 監 測 記 錄 月 報 表	監測項目	☐ 總還原硫	☐ 揮發性有機物	☐ 其他	
	a.最大之一小時監測數據紀錄值	ppm	ppm		
	b.最小之一小時監測數據紀錄值	ppm	ppm		
	c.月平均值	ppm	ppm		
	d.合計排放量	Kg	Kg		
	e.日平均排放量	Kg/day	Kg/day		
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期				
	g.監測設施之量測頻率	秒	秒	秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	% (或ppm)	% (或ppm)		
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期				
	j.NMHC去除效率測試之結果	-	-	-	
	k.NMHC去除效率測試之日期	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	%	%	%	
	m.總日曆天時數	小時	小時	小時	
	n.有效監測時數百分率	%	%	%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	小時	小時	小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _c	小時	小時	小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _e	小時	小時	小時	
	r.無效數據總時數D _f	小時	小時	小時	
	s.遺失數據總時數D _m	小時	小時	小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _o	小時	小時	小時	
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期				
	v.監測數據遺失日期				
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期				
	x.備用監測設施使用日期				
	y.污染防制設施故障、維修之日期				
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型				
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限					
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限					
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否		
ae.本監測設施之上游污染源代號， ☒ 是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：239.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13882.81(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%				
af.本排放管道 ☐ 是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：					
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。				

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 05 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號				P002
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		111-06-10
2 監 測 記 錄 月 報 表	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.27%	17.01ppm	114.25ppm	92.81ppm	72.24ppm	13.45%	2657.53Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.18%	0.74ppm	49.05ppm	0.56ppm	0.14ppm	6.45%	5500.22Nm3/hr
	c.月平均值	1.61%	3.53ppm	82.51ppm	10.13ppm	9.39ppm	8.10%	9947.58Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1014.81Kg	14968.97Kg	1176.04Kg	1439.03Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	32.74Kg/day	482.87Kg/day	37.94Kg/day	46.42Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期	30						
	g.監測設施之監測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	%	0.85%	9.12%	0.83%	7.66%	5.08%	5.41%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-05-03 111-05-03 111-05-03 111-05-03 111-05-03 111-05-03						
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.32%	99.73%	100.00%	100.00%
	m.總日晝天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	99.91%	99.59%	99.59%	99.59%	99.05%	99.59%	99.73%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₁	2.7小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₂	1.8小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	2.0小時
	r.無效數據總時數D ₃	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	4.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D ₄	0.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	2.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D ₅	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期	081126 081126 081126 081126 081126 0826						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、監測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
x.備用監測設施使用日期								
y.污染防治設施故障、維修之日期								
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	112-12-29 112-12-29 112-12-29 112-12-29 113-05-05							
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	112-03-22 112-03-22 112-03-22 111-11-10 113-03-29							
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	
摘 要	ae.本監測設施上游污染源代號，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：667.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13921.18(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道□是 ■否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：。							
	說明事項							
	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1B)

中華民國 111 年 05 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期 111-06-10	
2 監測 記錄 月報 摘要	監測項目	☐ 總還原硫	☐ 揮發性有機物	☐ 其他			
	a.最大之一小時監測數據紀錄值	ppm	ppm				
	b.最小之一小時監測數據紀錄值	ppm	ppm				
	c.月平均值	ppm	ppm				
	d.合計排放量	Kg	Kg				
	e.日平均排放量	Kg/day	Kg/day				
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	秒	秒	秒			
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	% (或ppm)	% (或ppm)				
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期						
	j.NMHC去除效率測試之結果						
	k.NMHC去除效率測試之日期						
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	%	%	%			
	m.總日曆天時數	小時	小時	小時			
	n.有效監測時數百分率	%	%	%			
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	小時	小時	小時			
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₁	小時	小時	小時			
	q.監測設施進行維護之總時數D ₂	小時	小時	小時			
	r.無效數據總時數D ₃	小時	小時	小時			
	s.遺失數據總時數D ₄	小時	小時	小時			
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D ₅	小時	小時	小時			
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防制設施故障、維修之日期						
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型						
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限							
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限							
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否				
ae.本監測設施之上游污染源代號， ☒ 是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。							
燃料名稱：柴油，燃料月使用量：667.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%							
燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13921.18(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18%							
燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
af.本排放管道 ☐ 是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：。							
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						