

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

111年8月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 一般事業廢棄物： 屬員工生活產生之廢棄物：	24,076.75 184.97 1,273.36	合 計： 25,535.08	
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 二 號 爐：	13,804.93 13,891.84	合 計： 27,696.77	
	焚化率(%)	餘裕量(公噸) 99.27% 0.00			
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 售 電 量：	16,253.50 13,717.10	發電率(%) 84.39%	
	(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 檢 查 車 次： 鄉鎮市公所： 3,532 803 清除業者： 205 180			
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣排放 檢測項目與結 果	台灣檢驗科技股份有限公司 檢 測 日 期： - 檢測報告簽署人：權彝成			
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)：	-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)：	-
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：	-	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm ³)：	-
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：	-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)：	-
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：	-	煙道廢氣戴奧辛 (法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³)：	
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm)：	-	-	
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期： 111.08.15 上準公司檢測報告簽署人：江光華 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成				
	清運量 3,604.76 (公噸) 處置地點： 榮寶公司				
	底渣 檢測報告	鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	<0.0002
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	0.318	六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：	0.100
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：	0.132	總錫 (法規值 1.0 mg/L)：	ND
戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：					
(五) 飛灰 穩定 化物 處理 管制	採 樣 日 期： 111.08.09 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成				
	清運量 1,287.18 (公噸) 處置地點： 吉衛公司				
	飛灰穩定化物 檢測報告	鋅 (無法法規值 mg/L)：	0.917	六價鉻 (法規值 2.5 mg / L)：	<0.02
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	<0.002
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	ND	總錫 (法規值 1.0 mg/L)：	<0.1
鉻 (法規值 5.0 mg/L)：		ND	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：		
0.2540					
(六) 其他	參觀人數： 0 110 年累計參觀人數： 0				
	本月完成事項： 1.8/9執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 下月預計行程： 1. 預定9/6執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2. 預定9/19~9/20執行一號爐煙道六價鉻採樣。				