

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		111-11-02	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	37.13%	15.20ppm	108.80ppm	158.63ppm	98.42ppm	20.81%	147640.78Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	1.44%	1.42ppm	0.56ppm	0.60ppm	0.00ppm	9.84%	814.82Nm3/hr	
	c.月平均值	2.80%	4.37ppm	42.33ppm	3.88ppm	7.26ppm	16.37%	56420.75Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	734.89Kg	6127.84Kg	288.75Kg	869.87Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	23.71Kg/day	197.67Kg/day	9.31Kg/day	28.06Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	6.23%	5.54%	1.62%	9.78%	3.96%	0.61%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-		
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.97%	100.00%	100.00%	99.32%	99.86%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.59%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.6小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	8.0小時	
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	3.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時	
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-08-23		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-06-30	112-06-30	112-06-30	111-12-17	113-06-29		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：315.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：6117.29(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。									
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		111-11-02
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.01%	17.88ppm	161.05ppm	93.41ppm	28.98ppm	15.37%	133938.18Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.56%	0.69ppm	58.52ppm	0.54ppm	0.00ppm	6.04%	97268.25Nm3/hr	
	c.月平均值	1.34%	3.33ppm	86.03ppm	7.73ppm	12.28ppm	7.53%	123594.19Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1611.68Kg	15573.74Kg	1171.17Kg	2165.45Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	51.99Kg/day	502.38Kg/day	37.78Kg/day	69.85Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	2.14%	6.28%	4.29%	11.17%	2.64%	0.67%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.85%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	97.44%	97.44%	97.44%	97.44%	97.02%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.1小時	8.0小時	8.0小時	8.0小時	8.0小時	7.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	1.7小時	49.0小時	49.0小時	49.0小時	49.0小時	47.0小時	2.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	7.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時	
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	113-06-14		113-06-14	113-06-14	113-06-14	113-05-05		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	112-06-30		112-06-30	112-06-30	112-01-04	113-05-05		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：159.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：14287.85(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21%								
要	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。								