

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 11 月 監測紀錄月報表

1 基本資料		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名		d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號		g.證書字號		h.填表日期	111-12-05		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	24.44%	34.41ppm	109.85ppm	169.32ppm	56.72ppm	19.67%	110813.09Nm3/hr
監測	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.31%	2.16ppm	7.84ppm	1.26ppm	0.00ppm	7.39%	63480.48Nm3/hr
	c.月平均值	2.09%	6.30ppm	89.39ppm	8.03ppm	14.96ppm	9.45%	98911.64Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1362.15Kg	13010.85Kg	732.72Kg	1774.88Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	45.41Kg/day	433.70Kg/day	24.42Kg/day	59.16Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期					0224		
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	6.23%	5.54%	1.62%	9.78%	3.96%	0.61%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
記錄	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.99%	100.00%	100.00%	99.44%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.5小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	6.6小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
月報	v.監測數據遺失日期		03	03	03	03	03	
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-08-23	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-06-30	112-06-30	112-06-30	111-12-17	113-06-29	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
	ae.本監測設施上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。							
摘要	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：10127.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13400.10(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 11 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		
						111-12-05			
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	57.52%	8.34ppm	117.68ppm	157.96ppm	49.44ppm	21.54%	197144.71Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.73ppm	1.50ppm	0.76ppm	0.00ppm	6.89%	7.21Nm3/hr	
	c.月平均值	1.77%	3.00ppm	60.35ppm	6.66ppm	6.66ppm	12.54%	82116.72Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	667.86Kg	9847.52Kg	681.08Kg	986.67Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	22.26Kg/day	328.25Kg/day	22.70Kg/day	32.89Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	2.14%	6.28%	4.29%	11.17%	2.64%	0.67%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.93%	100.00%	100.00%	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	99.87%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.9小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	7.9小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	7.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.9小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期	03		03	03	03	03		
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	113-06-14		113-06-14	113-06-14	113-06-14	114-08-23		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	112-06-30		112-06-30	112-06-30	112-01-04	114-06-29		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：4322.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：8768.65(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							