

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號	FA230296	h.填表日期		112-01-05
	2 監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
監測 記錄 月報	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.48%	31.10ppm	128.55ppm	49.70ppm	114.94ppm	12.90%	104915.54Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.02%	0.52ppm	68.76ppm	1.70ppm	7.48ppm	9.55%	78734.01Nm3/hr
	c.月平均值	0.75%	6.30ppm	93.27ppm	9.64ppm	16.88ppm	10.95%	94932.02Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1419.85Kg	13337.22Kg	904.63Kg	1999.28Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	45.80Kg/day	430.23Kg/day	29.18Kg/day	64.49Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期	1317						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	9.03%	4.39%	3.40%	9.96%	3.64%	0.61%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-05-04	111-05-04	111-05-04	111-05-04	111-05-04	111-07-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.0小時	10.0小時	9.0小時	9.0小時	10.0小時	10.0小時	2.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
y.污染防治設施故障、維修之日期								
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-08-23	111-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-06-30	112-06-30	112-06-30	112-05-09	113-06-29	111-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：239.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13808.81(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名		d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號		g.證書字號	FA230296	h.填表日期	112-01-05		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.71%	14.62ppm	111.44ppm	76.09ppm	112.71ppm	11.60%	147759.17Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.55%	0.69ppm	44.57ppm	1.07ppm	1.86ppm	5.90%	91065.15Nm3/hr
	c.月平均值	1.28%	3.66ppm	84.89ppm	11.58ppm	14.57ppm	7.65%	125640.07Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1313.64Kg	15962.43Kg	1463.95Kg	2357.03Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	42.38Kg/day	514.92Kg/day	47.22Kg/day	76.03Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期					09		
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	0.85%	9.12%	0.83%	11.17%	2.64%	5.41%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-05-03	111-05-03	111-05-03	111-07-06	111-07-06	111-05-03
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.44%	99.86%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.8小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	1.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.0小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時	0.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.2小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	114-08-23	111-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-06-20	114-06-29	111-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：667.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13894.23(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						