

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號	FA230296	h.填表日期		112-01-05
	2 監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
監測 記錄 月報	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.58%	17.72ppm	111.06ppm	177.56ppm	68.33ppm	18.24%	106023.95Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	2.04ppm	34.74ppm	1.89ppm	0.61ppm	9.79%	42785.85Nm3/hr
	c.月平均值	0.68%	5.53ppm	92.61ppm	9.59ppm	16.48ppm	10.84%	96320.04Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1187.22Kg	13541.45Kg	881.45Kg	1950.31Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	38.30Kg/day	436.82Kg/day	28.43Kg/day	62.91Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期	16						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	6.23%	5.54%	1.62%	9.78%	3.96%	0.61%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07	111-07-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.1小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	4.5小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
y.污染防治設施故障、維修之日期								
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-08-23	111-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-06-30	112-06-30	112-06-30	112-05-09	113-06-29	111-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001， ☐ 是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：239.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13804.93(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道 ☐ 是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 111 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號	FA230296	h.填表日期	112-01-05	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	2.23%	14.92ppm	112.29ppm	167.77ppm	97.31ppm	20.11%	135715.51Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.45%	0.73ppm	29.05ppm	1.02ppm	0.00ppm	6.00%	68038.31Nm3/hr
	c.月平均值	1.12%	3.02ppm	87.01ppm	15.92ppm	12.44ppm	7.63%	124681.85Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	874.82Kg	16488.73Kg	1854.10Kg	1919.23Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	28.22Kg/day	531.89Kg/day	59.81Kg/day	61.91Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期					08		
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	2.14%	6.28%	4.29%	11.17%	2.64%	0.67%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06	111-07-06
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	97.29%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.7小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	5.3小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	114-08-23	111-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-06-20	114-06-29	111-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：667.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13891.84(單位：公噸)，月平均含硫分：0.18% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						