

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

111年11月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 21,817.77	一般事業廢棄物： 135.52	屬員工生活產生之廢棄物： 659.50	合 計： 22,612.79
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 13,400.10	二 號 爐： 8,768.65	合 計： 22,168.75	
	焚化率(%)	餘裕量(公噸) 0.00			
	發電效益 (千度 MWh)	發 電 量： 12,615.30	售 電 量： 10,524.60	發電率 (%) 83.43%	
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 3,214 清除業者： 126	檢 查 車 次： 769 109			
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣 排放 檢測項目 與 結果	台灣檢驗科技股份有限公司 檢測日期： 無 檢測報告簽署人：權彛成 粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)： - 鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)： - 硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)： - 鎘 (法規值 0.02 mg / Nm ³)： - 氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)： - 汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)： - 一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)： - 煙道廢氣戴奧辛 氯化氫 (法規值 27.3 ppm)： - (法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³)： -			
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期：	111.11.07		上準公司檢測報告簽署人：江光華 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彛成	
	清運量	2,721.28 (公噸)		處置地點：榮寶公司	
	底渣 檢測報告	鎘 (法規值 1.0 mg/L)： ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)： ND	總鎂 (法規值 100 mg/L)： 0.441	灼燒減量 (法規值 < 5 %)： 0.8
		鉛 (法規值 5.0mg/L)： ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)： ND	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)： <0.02	氫離子濃度指數 12.46
		銅 (法規值 15.0 mg/L)： ND	鉻 (法規值 5.0 mg/L)： ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)： ND	
	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)： 0.011				
(五) 飛灰 穩定 化 物 處 理 管 制	採 樣 日 期：	111.11.07		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彛成	
	清運量	409.75 (公噸)		處置地點：吉衛公司	
	飛灰穩定化 物 檢 測 報 告	鋅 (無法規值 mg/L)： <0.05	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)： <0.02	總鎂 (法規值 100 mg/L)： 0.441	有機汞 (無法規值 mg/L)： ND
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)： ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)： ND	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)： 0.0240	
		鉛 (法規值 5.0mg/L)： ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)： ND		
	銅 (法規值 15.0 mg/L)： ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)： ND			
	鉻 (法規值 5.0 mg/L)： ND				
(六) 其他	參觀人數： 0 111年累計參觀人數： 0 本月完成事項：1.11/7執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 下月預計行程：1.預定12/5執行底渣、飛灰穩定化物採樣。				