

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		112-02-08
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	40.00%	9.78ppm	108.60ppm	35.18ppm	72.04ppm	12.00%	117031.54Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.28ppm	51.32ppm	0.04ppm	6.20ppm	7.68%	65035.30Nm3/hr
	c.月平均值	1.42%	3.48ppm	88.33ppm	3.83ppm	16.69ppm	9.41%	95059.29Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	897.35Kg	12646.78Kg	419.68Kg	1997.31Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	28.95Kg/day	407.96Kg/day	13.54Kg/day	64.43Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期					04		
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	1.64%	2.67%	0.65%	10.66%	1.65%	0.10%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.6小時	9.0小時	8.0小時	9.0小時	9.0小時	8.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	6.3小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	記錄	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時
u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
v.監測數據遺失日期								
w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
x.備用監測設施使用日期								
y.污染防治設施故障、維修之日期								
z.零點校正標準氣體或校正器材類型		濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型		濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限			113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-06-24	113-08-23	113-12-31
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限			112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-07-06	113-06-29	113-12-31
摘要	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：134.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13294.26(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-02-08		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	9.63%	11.03ppm	141.66ppm	182.64ppm	41.68ppm	17.47%	130402.87Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.57%	0.12ppm	1.23ppm	0.02ppm	0.00ppm	1.51%	11590.29Nm3/hr	
	c.月平均值	1.57%	4.04ppm	87.71ppm	7.42ppm	12.24ppm	8.89%	108251.35Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1332.77Kg	14336.23Kg	704.57Kg	1811.08Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	42.99Kg/day	462.46Kg/day	22.73Kg/day	58.42Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	1.92%	2.06%	0.89%	11.76%	2.21%	1.14%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	98.99%	98.56%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	98.72%	98.72%	98.72%	98.72%	98.72%	100.00%	
	記錄	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂		0.3小時	18.0小時	18.0小時	18.0小時	18.0小時	17.0小時	0.0小時	
q.監測設施進行維護之總時數D ₁		0.3小時	28.0小時	28.0小時	28.0小時	28.0小時	28.0小時	7.0小時	
r.無效數據總時數D _u		0.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	4.0小時	0.0小時	
s.遺失數據總時數D _m		0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c		小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時	
u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期									
v.監測數據遺失日期									
w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期									
x.備用監測設施使用日期									
y.污染防治設施故障、維修之日期									
z.零點校正標準氣體或校正器材類型		濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型		濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
報		ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-08-23	113-12-31
		ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-05-09	114-06-29	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：1040.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12689.39(單位：公噸)，月平均含硫分：0.21% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							