

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 02 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-03-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	10.25%	14.49ppm	139.70ppm	37.54ppm	46.59ppm	11.87%	203859.20Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.09ppm	65.67ppm	0.00ppm	1.50ppm	7.30%	10199.19Nm3/hr
	c.月平均值	1.99%	3.97ppm	91.54ppm	2.51ppm	14.35ppm	9.15%	93965.46Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1364.67Kg	11221.55Kg	491.27Kg	1734.53Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	48.74Kg/day	400.77Kg/day	17.55Kg/day	61.95Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.64% 11.86% 24.68%	1.64%	2.67%	0.65%	10.66%	1.65%	0.10%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12	111-10-12
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	94.30%	94.30%	94.30%	94.30%	94.30%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.9小時	31.0小時	31.0小時	31.0小時	31.0小時	31.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.0小時	44.0小時	44.0小時	44.0小時	43.0小時	44.0小時	0.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	2.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-01-16	113-11-11	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-07-12	113-06-29	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：105.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12571.38(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 02 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-03-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	7.18%	9.84ppm	116.90ppm	69.59ppm	19.16ppm	11.21%	143856.26Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.14%	0.61ppm	64.31ppm	0.13ppm	1.68ppm	6.00%	7950.06Nm3/hr
	c.月平均值	1.55%	2.63ppm	92.16ppm	6.50ppm	12.02ppm	8.02%	113148.44Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1023.52Kg	13949.05Kg	801.04Kg	1683.28Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	36.55Kg/day	498.18Kg/day	28.61Kg/day	60.12Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	5.86% 12.12% 24.64%	1.92%	2.06%	0.89%	11.76%	2.21%	1.14%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-06-16	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06	111-10-06
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時	672小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	98.42%	98.42%	98.42%	98.42%	98.42%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.0小時	33.0小時	33.0小時	33.0小時	33.0小時	33.0小時	0.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-08-23	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-12-22	112-12-22	112-12-22	112-07-06	113-11-11	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：64.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12417.68(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
	說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					