

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 03 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-04-07	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.51%	16.86ppm	123.13ppm	20.16ppm	32.93ppm	12.75%	105427.20Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.20ppm	69.16ppm	0.00ppm	7.91ppm	7.98%	53600.06Nm3/hr
	c.月平均值	1.96%	4.35ppm	95.55ppm	3.32ppm	14.57ppm	9.45%	92735.49Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1096.09Kg	13276.10Kg	391.02Kg	1733.73Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	35.36Kg/day	428.26Kg/day	12.61Kg/day	55.93Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.08% 0.20% 0.67%	0.88%	2.49%	0.59%	-10.12%	1.54%	0.38%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-12-21	112-01-05	112-01-05	112-01-05	112-03-16	112-01-05	112-01-05
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.58%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.2小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	8.0小時	9.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	1.5小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	15.0小時	16.0小時	1.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	3.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	114-01-16	113-11-11	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-11-08	112-11-08	112-11-08	112-07-12	113-11-11	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：516.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13841.40(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 03 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		112-04-07
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.74%	8.34ppm	113.78ppm	44.51ppm	29.83ppm	11.50%	124074.72Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.62%	0.12ppm	59.93ppm	0.52ppm	4.97ppm	6.65%	80904.49Nm3/hr
	c.月平均值	1.82%	2.24ppm	90.39ppm	8.06ppm	13.03ppm	8.16%	114204.98Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	822.14Kg	15502.38Kg	962.74Kg	1913.12Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	26.52Kg/day	500.08Kg/day	31.06Kg/day	61.71Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.12% 0.87%	1.16%	4.50%	0.15%	3.88%	4.70%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-12-21	112-01-06	112-01-06	112-01-06	112-03-16	112-01-06	112-01-06
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.2小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	12.0小時	14.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	1.3小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	1.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
錄	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-08-23	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-12-22	112-12-22	112-12-22	112-09-10	113-11-11	113-12-31
報	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
		☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。							
摘要		燃料名稱：柴油，燃料月使用量：260.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：14028.78(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%						
		af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。						
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						