

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 04 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測記錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測記錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-05-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	35.21%	37.23ppm	119.83ppm	113.26ppm	33.76ppm	21.22%	137670.71Nm3/hr
監 測	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.46ppm	1.07ppm	0.00ppm	0.01ppm	8.20%	719.75Nm3/hr
	c.月平均值	1.78%	5.98ppm	42.75ppm	4.70ppm	6.20ppm	16.05%	43199.69Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	425.03Kg	4747.05Kg	340.77Kg	624.36Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	14.17Kg/day	158.24Kg/day	11.36Kg/day	20.81Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.08% 0.20% 0.67%	0.88%	2.49%	0.59%	-10.12%	1.54%	0.38%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-12-21	112-01-05	112-01-05	112-01-05	112-03-16	112-01-05	112-01-05
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
記 錄	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.96%	100.00%	100.00%	99.85%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	99.96%	97.85%	97.85%	98.27%	97.85%	98.13%	99.57%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _t	1.3小時	12.0小時	12.0小時	14.0小時	12.0小時	14.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	14.3小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	10.0小時	17.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	15.0小時	15.0小時	12.0小時	15.0小時	13.0小時	2.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
月	v.監測數據遺失日期							23
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
報	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	113-11-11	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-01-11	113-01-11	113-01-11	112-09-14	113-11-11	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 04 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		112-05-04
	2 監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
2 監測 記錄 月報 表	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	77.14%	34.82ppm	109.34ppm	129.13ppm	91.84ppm	21.33%	149449.28Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.15ppm	0.00ppm	0.00ppm	0.00ppm	6.86%	0.00Nm3/hr
	c.月平均值	1.52%	3.39ppm	21.25ppm	2.69ppm	7.21ppm	17.98%	29897.23Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	186.68Kg	2909.56Kg	195.38Kg	424.23Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	6.22Kg/day	96.99Kg/day	6.51Kg/day	14.14Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.12% 0.87%	1.16%	4.50%	0.15%	3.88%	4.70%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	111-12-21	112-01-06	112-01-06	112-01-06	112-03-16	112-01-06	112-01-06
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.76%	100.00%	100.00%	99.85%	98.47%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	99.96%	95.88%	95.88%	96.03%	95.88%	96.03%	99.86%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.5小時	19.0小時	19.0小時	21.0小時	18.0小時	21.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	14.6小時	42.0小時	43.0小時	43.0小時	42.0小時	43.0小時	15.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	6.0小時	5.0小時	2.0小時	7.0小時	2.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	小時	小時	小時	小時	小時	小時	小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期		23	23	23	23	23	23
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
y.污染防治設施故障、維修之日期								
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	113-12-12	113-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		112-12-22	112-12-22	112-12-22	112-09-14	113-11-11	113-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：100.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：2655.18(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						