

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

112年2月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 一般事業廢棄物： 屬員工生活產生之廢棄物：		20,833.84 161.80 789.80		合 計： 21,785.44					
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 二 號 爐：		12,571.38 12,417.68		合 計： 24,989.06					
	焚化率(%)	114.71%		餘裕量(公噸)		2,305.82					
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 售 電 量：		14,645.70 12,586.70		發電率(%) 85.94%					
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 清 除 業 者：							檢 查 車 次： 679 120			
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣 排放檢測 項目 與 結果	台灣檢驗科技股份有限公司執行煙道廢氣檢測 檢測報告簽署人：權彝成				檢 測 日 期： 無					
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)：		-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)：		-				
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：		-	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm ³)：		-				
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：		-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)：		-				
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：		-	煙道廢氣戴奧辛 (法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³)：		-				
(四) 底渣 處理 管制	底渣 檢測報告	採 樣 日 期：		112.02.06		上準公司檢測報告簽署人：江光華		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成			
		清運量		3,041.29		(公噸)		處置地點： 榮寶公司			
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：		ND		砷 (法規值 5.0 mg/L)：		ND			
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：		<0.1		汞 (法規值 0.2 mg/L)：		ND			
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：		0.333		六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：		0.050			
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：		<0.1		總硒 (法規值 1.0 mg/L)：		ND			
		戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：		0.0110		總鉍 (法規值 100 mg/L)：		0.717			
(五) 飛灰 穩定 化 物 處 理 管制	飛灰穩定化物 檢測報告	採 樣 日 期：		112.02.08		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成					
		清運量		1,041.25		(公噸)		處置地點： 吉衛公司			
		鋅 (無法法規值 mg/L)：		<0.05		六價鉻 (法規值 2.5 mg / L)：		<0.01		總鉍 (法規值 100 mg/L)：	0.581
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：		ND		砷 (法規值 5.0 mg/L)：		ND		有機汞 (無法法規值 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：		ND		汞 (法規值 0.2 mg/L)：		ND		戴奧辛總毒性當量	
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：		ND		總硒 (法規值 1.0 mg/L)：		<0.1		(法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：	
		鉻 (法規值 5.0 mg/L)：		ND						0.0130	
(六) 其他	參觀人數： 本月完成事項： 1. 2/7 底渣、飛灰穩定化物採樣。										
	下月預計行程： 1. 3/6 預定執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2. 3/22、3/23預定執行煙道戴奧辛檢測。										