

中華民國 112 年 06 月 監測紀錄月報表

說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。
------	--

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 06 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號				P002
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名		d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號		g.證書字號		h.填表日期	112-07-07		
2 監測 項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	26.32%	28.22ppm	216.28ppm	145.54ppm	78.12ppm	20.45%	130841.88Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.06ppm	14.05ppm	0.00ppm	2.18ppm	5.13%	13405.11Nm3/hr
	c.月平均值	1.90%	2.43ppm	76.01ppm	12.91ppm	13.76ppm	8.10%	112356.37Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	775.96Kg	12531.92Kg	1378.01Kg	1851.40Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	25.87Kg/day	417.73Kg/day	45.93Kg/day	61.71Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	1.16%	4.50%	0.15%	8.16%	4.70%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-01-06	112-01-06	112-01-06	112-05-23	112-01-06	112-01-06
	j.NO _x /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO _x /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.94%	100.00%	100.00%	98.71%	97.84%	100.00%	100.00%
	m.總日曆時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.58%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₁	2.4小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	9.0小時	13.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₂	5.7小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	7.0小時	9.0小時	5.0小時
	r.無效數據總時數D ₃	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	10.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D ₄	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D ₅	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防制設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-03-08	113-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-09	113-06-09	113-06-09	112-12-13	113-12-12	113-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	
ae.本監測設施之上游污染源代號 E002， ☒ 是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：5246.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%							
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13087.08(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07%							
af.本排放管道 ☒ 是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							