

中華民國 112 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名		d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號		g.證書字號		h.填表日期	112-08-03		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測 記 錄	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.90%	15.42ppm	111.28ppm	322.95ppm	21.61ppm	17.56%	104913.74Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.29ppm	25.62ppm	0.03ppm	0.00ppm	6.65%	47010.94Nm3/hr
	c.月平均值	1.07%	4.54ppm	65.05ppm	8.90ppm	8.82ppm	7.86%	99471.80Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1094.38Kg	9808.42Kg	820.11Kg	1138.46Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	35.30Kg/day	316.40Kg/day	26.46Kg/day	36.72Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 1.05% 0.02%	0.60%	1.33%	1.99%	-0.70%	1.84%	1.54%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-06-08	112-06-08	112-06-08	112-06-02	112-06-08	112-06-08
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.45%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _e	2.1小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _f	5.3小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-06-08	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-01-11	113-01-11	113-01-11	112-12-09	113-11-11	113-12-31
	報	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
摘 要	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：4242.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%							
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13800.69(單位：公噸)，月平均含硫分：0.06%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
要	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期 112-08-03		
2 監測項目	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.97%	4.60ppm	95.76ppm	74.20ppm	18.74ppm	12.12%	123976.75Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.00ppm	46.05ppm	1.06ppm	6.59ppm	5.61%	82660.17Nm3/hr
	c.月平均值	1.26%	0.71ppm	62.27ppm	11.73ppm	11.25ppm	7.55%	116357.21Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	316.03Kg	11003.25Kg	1313.63Kg	1646.78Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	10.19Kg/day	354.94Kg/day	42.38Kg/day	53.12Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	4.94%	7.49%	6.93%	8.16%	3.19%	1.54%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-06-07	112-06-07	112-06-07	112-05-23	112-06-07	112-06-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _p	2.5小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _q	7.1小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時
	r.無效數據總時數D _r	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _t	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-06-05	114-06-05	114-06-05	114-06-05	114-03-08	113-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-09	113-06-09	113-06-09	112-12-13	113-12-12	113-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：181.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13968.47(單位：公噸)，月平均含硫分：0.06 % 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						