

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

112年5月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 一般事業廢棄物： 屬員工生活產生之廢棄物：	24,226.12 160.42 668.39	合 計：	25,054.93
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 二 號 爐：	11,535.76 12,533.10	合 計：	24,068.86
	焚化率(%)	96.06%	餘裕量(公噸)	0.00	
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 售 電 量：	12,698.10 10,665.09	發電率(%)	83.99%
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 清 除 業 者：				
		3,312	752		
		133	118		
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣排放 檢測項目與結 果	台灣檢驗科技股份有限公司執行煙道廢氣檢測 檢 測 日 期： 檢測報告簽署人：權彞成			
		112.05.08(一般廢氣)、112.05.9(重金屬)			
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)：	2.31	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)：	0.0066
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：	ND	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm ³)：	ND
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：	91.5	汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)：	ND
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：	5.8	煙道廢氣戴奧辛 (法規值 0.1 ng-TEQ / Nm ³)：	-
(四) 底 渣 處 理 管 制	底渣 檢測報告	採 樣 日 期： 清運量 2,868.32 (公噸) 處置地點：榮寶公司			
		上準公司檢測報告簽署人：江光華 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彞成			
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	<0.0002
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	1.030	六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：	ND
		鉻 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND
(五) 飛 灰 穩 定 化 物 處 理 管 制	飛灰穩定化物 檢測報告	採 樣 日 期： 清運量 803.80 (公噸) 處置地點：吉衛公司			
		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彞成			
		鋅 (無法法規值 mg/L)：	<0.05	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)：	ND
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	0.0620	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND
(六) 其 他	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：				
	0.4380				
(六) 其 他	參觀人數： 本月完成事項：1. 5/8執行底渣、飛灰穩定化物採樣。				
	0 112 年累計參觀人數： 下月預計行程：1. 6/5預定執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2. 6/6執行No.2爐VOCs檢測。				
	0				