

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-09-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.25%	15.04ppm	117.68ppm	330.84ppm	51.49ppm	17.10%	107869.65Nm3/hr
監測	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	2.50ppm	45.13ppm	1.79ppm	5.35ppm	6.59%	50931.44Nm3/hr
	c.月平均值	0.55%	4.69ppm	68.71ppm	9.23ppm	13.66ppm	8.21%	97392.33Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1116.94Kg	10127.92Kg	863.20Kg	1675.04Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	36.03Kg/day	326.71Kg/day	27.85Kg/day	54.03Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 1.05% 0.02%	6.16%	2.03%	4.47%	-0.70%	5.66%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-19	112-07-19	112-07-19	112-06-02	112-07-19	112-07-19
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
記	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.73%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	6.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	4.5小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	5.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
月	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
報	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-06-08	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-08-02	113-08-02	113-08-02	113-02-01	114-08-02	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
	ae.本監測設施上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。							
摘要	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：1064.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13836.56(單位：公噸)，月平均含硫分：0.06% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-09-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	10.71%	41.23ppm	165.29ppm	46.43ppm	23.27ppm	11.50%	126990.41Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.63ppm	47.64ppm	0.61ppm	5.37ppm	6.37%	90815.97Nm3/hr
	c.月平均值	1.28%	5.46ppm	65.85ppm	14.32ppm	8.25ppm	7.68%	117902.57Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1598.20Kg	11735.87Kg	1650.64Kg	1307.53Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	51.55Kg/day	378.58Kg/day	53.25Kg/day	42.18Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	1.82%	1.56%	1.87%	8.16%	1.92%	1.01%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-18	112-07-18	112-07-18	112-05-23	112-07-18	112-07-18
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.6小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	0.7小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	0.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-06-05	114-06-05	114-06-05	114-06-05	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-09	113-06-09	113-06-09	113-02-01	113-12-12	113-12-31
	報	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
		■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：313.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13965.23(單位：公噸)，月平均含硫分：0.06% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
要	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						