

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號				P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-10-03	
2 監測項目	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.92%	9.66ppm	111.97ppm	75.77ppm	38.62ppm	12.62%	104758.36Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.14%	3.01ppm	42.37ppm	1.22ppm	6.93ppm	7.03%	41632.19Nm3/hr
	c.月平均值	1.80%	4.85ppm	72.54ppm	6.56ppm	15.66ppm	8.26%	97056.29Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1218.15Kg	10262.88Kg	678.37Kg	1890.05Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	40.61Kg/day	342.10Kg/day	22.61Kg/day	63.00Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期	13						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 1.05% 0.02%	6.16%	2.03%	4.47%	-0.70%	5.66%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-19	112-07-19	112-07-19	112-06-02	112-07-19	112-07-19
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	99.71%	99.72%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.8小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	11.0小時	10.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	5.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	5.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	2.0小時	2.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-02-07	114-06-08	113-12-31	
ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-09	113-06-09	113-06-09	113-02-01	114-08-02	113-12-31	
ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	
	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	☒ 否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：2247.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13072.75(單位：公噸)，月平均含硫分：0.06% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

中華民國 112 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		N3201030		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人				
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話				
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-10-03			
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率		
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	58.35%	31.21ppm	103.93ppm	149.52ppm	28.60ppm	20.35%	133809.12Nm3/hr		
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.85ppm	2.85ppm	2.87ppm	1.03ppm	6.44%	23894.35Nm3/hr		
	c.月平均值	1.39%	7.53ppm	61.61ppm	18.89ppm	9.27ppm	8.11%	117140.84Nm3/hr		
	d.合計排放量	0.00Kg	2114.71Kg	10755.56Kg	2109.25Kg	1501.99Kg	0.00Kg	0.00Kg		
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	70.49Kg/day	358.52Kg/day	70.31Kg/day	50.07Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day		
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期									
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒		
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	1.82%	1.56%	1.87%	-0.70%	1.92%	1.01%		
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-18	112-07-18	112-07-18	112-06-02	112-07-18	112-07-18		
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-		
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-		
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.87%	100.00%	100.00%	99.28%	100.00%	100.00%	100.00%		
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時		
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	99.71%	100.00%	100.00%		
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _t	3.5小時	18.0小時	18.0小時	18.0小時	18.0小時	18.0小時	0.0小時		
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	5.1小時	12.0小時	11.0小時	12.0小時	10.0小時	12.0小時	6.0小時		
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時		
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期									
	v.監測數據遺失日期									
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期									
	x.備用監測設施使用日期									
	y.污染防治設施故障、維修之日期									
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-08-02	113-12-31		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-06-09	113-06-09	113-06-09	113-06-13	113-12-12	113-12-31		
	摘 要	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。										
af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。										
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。								