

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期	
							112-11-03	
2 監測 項目	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	32.72%	14.24ppm	129.75ppm	189.05ppm	81.78ppm	20.75%	200684.06Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.10%	2.81ppm	3.99ppm	1.09ppm	1.16ppm	6.52%	13718.59Nm3/hr
	c.月平均值	2.00%	4.99ppm	61.84ppm	8.25ppm	15.15ppm	8.70%	102503.60Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1351.46Kg	9710.19Kg	887.79Kg	2023.12Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	43.60Kg/day	313.23Kg/day	28.64Kg/day	65.26Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 1.05% 0.02%	6.16%	2.03%	4.47%	-2.18%	5.66%	0.83%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-19	112-07-19	112-07-19	112-09-15	112-07-19	112-07-19
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	%						
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期							
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.99%	100.00%	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	98.75%	98.75%	98.75%	98.61%	98.75%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運作之總時數L ₁	0.0小時	10.0小時	10.0小時	10.0小時	9.0小時	10.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	0.2小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	0.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	10.0小時	9.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運作之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
報	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-14	113-12-31	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	113-06-09	113-06-09	113-06-09	113-01-18	114-08-02	113-12-31	
摘	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☒ 否						
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是■否，使用燃料，勾選「是」請填寫下列資料：	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：6880.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12666.72(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%						
要	af.本排放管道■是■否，依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		
					112-11-03			
2 監測 項目	監測項目	不透光率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氯化氫	氧氣	排放速率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	11.35%	18.88ppm	94.23ppm	60.76ppm	82.61ppm	9.90%	145488.06Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.45ppm	39.66ppm	2.00ppm	8.01ppm	6.34%	101856.70Nm3/hr
	c.月平均值	0.80%	1.84ppm	62.34ppm	15.17ppm	16.27ppm	7.58%	122848.73Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	957.82Kg	11544.29Kg	1879.16Kg	2589.05Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	30.90Kg/day	372.40Kg/day	60.62Kg/day	83.52Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	30秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	1.82%	1.56%	1.87%	-13.75%	1.92%	1.01%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-07-18	112-07-18	112-07-18	112-09-15	112-07-18	112-07-18
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	%						
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期							
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.58%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	99.58%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	0.0小時	16.0小時	15.0小時	16.0小時	14.0小時	16.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	2.7小時	17.0小時	17.0小時	17.0小時	16.0小時	17.0小時	4.0小時
	r.無效數據總時數D ₄	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	3.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-08	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-07-04	113-07-04	113-07-04	113-01-03	113-12-12	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	是，編號： 否	是，編號： 否	是，編號： 否	是，編號： 否	是，編號： 否	是，編號： 否	是，編號： 否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。							
燃料名稱：柴油，燃料月使用量：117.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13900.75(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07%								
燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							