

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 11 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-12-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	32.69%	12.52ppm	102.52ppm	171.09ppm	31.63ppm	20.73%	126175.19Nm3/hr
監測	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	2.34ppm	3.64ppm	1.06ppm	0.08ppm	6.50%	9801.91Nm3/hr
	c.月平均值	1.57%	5.30ppm	64.11ppm	10.39ppm	14.18ppm	8.59%	99271.53Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1287.26Kg	9729.70Kg	986.91Kg	1815.44Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	42.91Kg/day	324.32Kg/day	32.90Kg/day	60.51Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 1.05% 0.02%	0.94%	2.18%	0.12%	-2.18%	1.01%	1.70%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-10-13	112-10-13	112-10-13	112-09-15	112-10-13	112-10-13
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
記	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.97%	100.00%	100.00%	99.28%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	1.5小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	8.0小時	9.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	5.3小時	19.0小時	19.0小時	19.0小時	19.0小時	19.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
月	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-14	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-10-30	113-10-30	113-10-30	113-04-30	114-08-02	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
		■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：6908.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：11557.34(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 11 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P002
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	112-12-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	94.74%	11.39ppm	89.05ppm	132.17ppm	29.40ppm	20.75%	170940.44Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.47ppm	1.01ppm	1.55ppm	0.01ppm	6.73%	17.44Nm3/hr
	c.月平均值	2.22%	3.20ppm	39.82ppm	9.20ppm	9.73ppm	13.02%	88485.70Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	760.03Kg	7028.34Kg	945.02Kg	1434.61Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	25.33Kg/day	234.28Kg/day	31.50Kg/day	47.82Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 1.02% 0.46%	0.41%	1.22%	0.45%	-13.75%	0.95%	0.53%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-06-14	112-10-16	112-10-16	112-10-16	112-09-15	112-10-16	112-10-16
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.44%	100.00%	100.00%	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	1.9小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	4.5小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	4.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-08	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-07-04	113-07-04	113-07-04	113-01-03	114-03-08	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 						