

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 12 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-01-08	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.76%	10.91ppm	99.27ppm	52.17ppm	51.80ppm	9.68%	111846.59Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.53%	0.41ppm	48.31ppm	0.63ppm	2.74ppm	6.59%	52088.98Nm3/hr
	c.月平均值	1.74%	3.98ppm	70.15ppm	11.88ppm	11.69ppm	7.77%	101896.77Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1054.93Kg	10394.41Kg	1155.92Kg	1503.58Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	35.16Kg/day	346.48Kg/day	38.53Kg/day	50.12Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.06% 0.93% 0.95%	0.94%	2.18%	0.12%	-2.18%	1.01%	1.70%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	112-10-13	112-10-13	112-10-13	112-09-15	112-10-13	112-10-13
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.43%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	96.73%	96.69%	96.69%	96.55%	96.55%	96.69%	96.75%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.1小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	7.5小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	13.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期				21			
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-29	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-10-30	113-10-30	113-10-30	113-05-20	114-06-08	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：27.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13570.64(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 112 年 12 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		113-01-08
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.57%	10.52ppm	90.73ppm	67.60ppm	27.39ppm	10.13%	129351.88Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.47ppm	49.75ppm	3.51ppm	9.86ppm	7.04%	104742.86Nm3/hr	
	c.月平均值	2.08%	3.29ppm	64.40ppm	14.87ppm	16.98ppm	8.56%	120519.17Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1183.83Kg	11295.49Kg	1733.35Kg	2537.72Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	39.46Kg/day	376.52Kg/day	57.78Kg/day	84.59Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 1.00% 1.15%	0.41%	1.22%	0.45%	-13.75%	0.95%	0.53%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	112-10-16	112-10-16	112-10-16	112-09-15	112-10-16	112-10-16	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	96.73%	96.65%	96.65%	96.65%	96.52%	96.65%	96.74%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.4小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	11.0小時	12.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	7.5小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	7.0小時	
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-07-26	114-06-08	113-12-31	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		113-10-30	113-10-30	113-10-30	113-05-20	114-03-08	113-12-31	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：52.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13591.40(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							