

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		113-04-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.82%	13.71ppm	79.82ppm	45.31ppm	25.54ppm	9.27%	109845.38Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.07%	0.66ppm	52.64ppm	1.47ppm	3.20ppm	6.54%	90557.63Nm3/hr	
	c.月平均值	1.73%	3.39ppm	65.23ppm	12.94ppm	15.18ppm	7.89%	101019.48Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	853.96Kg	10004.66Kg	1261.46Kg	1909.92Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	27.55Kg/day	322.73Kg/day	40.69Kg/day	61.61Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.06% 0.93% 0.95%	0.94%	2.18%	0.12%	-8.60%	1.01%	1.70%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	112-10-13	112-10-13	112-10-13	113-01-12	112-10-13	112-10-13	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-		
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.05%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.3小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	6.9小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	7.0小時	
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	115-01-12		115-01-12		115-01-12		114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	114-01-16		114-01-16		114-01-16		113-09-21	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：2.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13374.67(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號			排放管道排放口或監測點之編號			P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-04-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	6.03%	8.31ppm	71.20ppm	81.08ppm	22.37ppm	15.34%	131094.02Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.46ppm	52.61ppm	1.62ppm	10.64ppm	7.04%	60239.11Nm3/hr
	c.月平均值	1.66%	2.98ppm	63.10ppm	14.88ppm	17.12ppm	8.43%	120251.60Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	828.64Kg	11547.95Kg	1689.70Kg	2524.02Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	26.73Kg/day	372.51Kg/day	54.51Kg/day	81.42Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 1.00% 1.15%	0.41%	1.22%	0.45%	-10.31%	0.95%	0.53%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	112-10-16	112-10-16	112-10-16	113-01-12	112-10-16	112-10-16
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.6小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	3.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-12-30	114-12-30	114-12-30	114-12-30	114-06-29	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	113-09-21	114-06-21	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘要	ae.本監測設施上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：570.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13411.39(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						