

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 02 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-04-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	28.08%	11.06ppm	113.25ppm	168.46ppm	26.58ppm	19.51%	108885.10Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.07ppm	1.50ppm	0.00ppm	0.24ppm	6.38%	9468.26Nm3/hr
	c.月平均值	0.66%	6.55ppm	64.70ppm	10.67ppm	16.79ppm	7.61%	99644.63Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	964.21Kg	8128.72Kg	942.39Kg	1740.46Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	33.25Kg/day	280.30Kg/day	32.50Kg/day	60.02Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.06% 0.93% 0.95%	8.05%	3.01%	5.78%	-8.60%	1.87%	1.33%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	113-01-17	113-01-17	113-01-17	113-01-12	113-01-17	113-01-17
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.99%	100.00%	100.00%	99.41%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.6小時	10.0小時	9.0小時	10.0小時	10.0小時	10.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	3.5小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時
	r.無效數據總時數D ₀	0.0小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-12	115-01-12	115-01-12	115-01-12	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	113-09-21	114-06-21	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：4569.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：10331.99(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 02 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號				h.填表日期	
								113-04-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.57%	7.96ppm	78.18ppm	134.85ppm	54.21ppm	9.75%	137319.85Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.44ppm	48.13ppm	3.26ppm	11.17ppm	5.52%	110375.32Nm3/hr	
	c.月平均值	0.56%	1.74ppm	64.44ppm	14.72ppm	16.84ppm	8.00%	119649.66Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	593.60Kg	10893.63Kg	1782.03Kg	2323.96Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	20.47Kg/day	375.64Kg/day	61.45Kg/day	80.14Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 1.00% 1.15%	4.37%	1.46%	3.59%	-10.31%	5.76%	0.80%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	112-12-22	113-01-16	113-01-16	113-01-16	113-01-12	113-01-16	113-01-16	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	98.70%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時	696小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	2.2小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	4.3小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	4.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _e	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		114-12-30	114-12-30	114-12-30	114-12-30	114-06-29	113-12-31	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-01-16	114-01-16	114-01-16	113-09-21	114-06-21	113-12-31	
	報	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
■否		■否	■否	■否	■否	■否	■否		
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：80.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12159.76(單位：公噸)，月平均含硫分：0.07% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							