連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 06 月 監測紀錄月報表

			管制編號		排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-07-03	
2 監測紀錄月報摘要	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	7.21%	17.31ppm	127.89ppm	95.67ppm	36.94ppm	12.76%	119185.75Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.09%	1.36ppm	48.29ppm	3.69ppm	7.25ppm	6.42%	67121.97Nm3/hr
	c.月平均值	1.54%	3.37ppm	68.07ppm	18.30ppm	16.99ppm	9.32%	88496.85Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	801.86Kg	8804.72Kg	1504.38Kg	1836.04Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	26.73Kg/day	293.49Kg/day	50.15Kg/day	61.20Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期			09				
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 0.67% 0.78%	5.47%	1.81%	3.07%	-6.48%	17.93%	7.23%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-03-29	113-04-22	113-04-22	113-04-22	113-03-29	113-04-22	113-04-22
	j.NO_2/NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO_2/NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D_z	3.1小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D_r	6.3小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	5.0小時
	r.無效數據總時數D_u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D_m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D_c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防制設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-05-15	115-05-15	115-05-15	115-05-15	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-03-21	114-03-21	114-03-21	113-09-21	115-05-13	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否

ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。

燃料名稱：柴油，燃料月使用量：850.00(單位： 公升)，月平均含硫分：0.00%

燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13445.90(單位： 公噸)，月平均含硫分：0.09%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。

說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 06 月 監測紀錄月報表

			管制編號		排放管道排放口或監測點之編號			P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-07-03	
2 監測紀錄月報摘要	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	3.95%	8.20ppm	81.63ppm	56.58ppm	47.00ppm	10.50%	212270.82Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.48ppm	45.86ppm	2.77ppm	10.34ppm	6.24%	95182.54Nm3/hr
	c.月平均值	2.14%	1.54ppm	64.50ppm	16.74ppm	16.62ppm	7.52%	116031.93Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	720.88Kg	10951.14Kg	1858.18Kg	2396.92Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	24.03Kg/day	365.04Kg/day	61.94Kg/day	79.90Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 0.69% 0.38%	4.78%	3.19%	4.81%	-5.12%	3.19%	3.27%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-03-29	113-04-30	113-04-30	113-04-30	113-03-29	113-04-30	113-04-30
	j.NO_2/NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO_2/NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D_z	3.2小時	2.0小時	1.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D_r	5.0小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時	4.0小時
	r.無效數據總時數D_u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D_m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D_c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防制設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-12	115-01-12	115-01-12	115-01-12	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-03-21	114-03-21	114-03-21	113-11-17	114-08-02	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否

ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。

燃料名稱：柴油，燃料月使用量：304.00(單位： 公升)，月平均含硫分：0.00%

燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13439.96(單位： 公噸)，月平均含硫分：0.09%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%

af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。

說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。