

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

113年6月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 23,360.63		合 計： 25,881.46			
	焚 化 量 (公噸)	一般事業廢棄物： 421.77		合 計： 26,885.86			
		屬員工生活產生之廢棄物： 2,099.06					
	焚化率(%)	103.88%		餘裕量(公噸) 0.00			
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 15,402.10		發電率(%) 84.89%			
	售 電 量： 13,074.60						
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 清 除 業 者：						
	3,252		798		179		
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣排放 檢測項目與結 果	台灣檢驗科技股份有限公司執行煙道廢氣檢測 檢 測 日 期：			無		
		檢測報告簽署人：權彝成					
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm³)：	-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm³)：	-		
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：	-	錳 (法規值 0.02 mg / Nm³)：	-		
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：	-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm³)：	-		
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：	-	煙道廢氣戴奧辛			
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm)：	-	(法規值0.1 ng-TEQ / Nm³)：			
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期：	113.06.06	上準公司檢測報告簽署人：江光華		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成		
	清運量	3,138.81	(公噸)		處置地點：榮寶公司		
	底渣 檢測報告	錳 (法規值 1.0 mg/L)：	<0.1	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	總鉍 (法規值 100 mg/L)：	0.713
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND	灼燒減量 (法規值< 5 %)：	1.4
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	1.050	六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：	ND	氫離子濃度指數	12.41
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND		
		戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：					0.013
(五) 飛灰 穩定 化 物 處 理 管 制	採 樣 日 期：	113.06.06	台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成				
	清運量	0.00	(公噸)			處置地點：吉衛公司	
	飛灰穩定化 物 檢 測 報 告	鋅 (無法規值 mg/L)：	0.081	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)：	<0.01	總鉍 (法規值 100 mg/L)：	0.582
		錳 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	有機汞 (無法規值 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	<0.002	戴奧辛總毒性當量	
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	(法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：	
		鉻 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	0.0460			
(六) 其 他	參觀人數：0 113 年累計參觀人數：0						
	本月完成事項：1. 6/6 執行底渣、飛灰穩定化物。						
	下月預計行程：1.預定7/9執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2.預定7/18執行一號爐煙道重金屬採樣。 3.預定7/15執行一號爐煙道一般項採樣。 4.預定7/22、23執行一號爐煙道戴奧辛採樣。						