

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名		d.職稱	操作組長	e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號		g.證書字號		h.填表日期	113-09-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	13.61%	8.34ppm	99.98ppm	207.28ppm	32.49ppm	15.31%	94774.31Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.53ppm	45.69ppm	4.88ppm	6.12ppm	8.18%	46252.19Nm3/hr
	c.月平均值	1.67%	3.90ppm	69.70ppm	20.86ppm	16.45ppm	10.25%	83491.98Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	990.25Kg	8743.49Kg	1704.80Kg	1784.97Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	31.94Kg/day	282.05Kg/day	54.99Kg/day	57.58Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期			27	28			
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.08% 0.69% 1.11%	5.47%	1.81%	3.07%	-17.10%	17.93%	7.23%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-06-26	113-04-22	113-04-22	113-04-22	113-07-10	113-04-22	113-04-22
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.58%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.2小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	6.3小時	25.0小時	25.0小時	25.0小時	25.0小時	25.0小時	18.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期				30			
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-05-15	115-05-15	115-05-15	115-05-15	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-03-21	114-03-21	114-03-21	113-11-17	115-05-13	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否
摘	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：772.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13382.14(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人				
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話			
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期	113-09-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率		
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.08%	11.19ppm	130.60ppm	178.70ppm	57.31ppm	12.72%	127908.47Nm3/hr		
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.05%	0.48ppm	49.97ppm	2.23ppm	10.02ppm	6.09%	73093.99Nm3/hr		
	c.月平均值	1.17%	2.26ppm	65.09ppm	11.67ppm	16.80ppm	7.67%	116325.26Nm3/hr		
	d.合計排放量	0.00Kg	837.66Kg	11471.52Kg	1357.69Kg	2481.59Kg	0.00Kg	0.00Kg		
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	27.02Kg/day	370.05Kg/day	43.80Kg/day	80.05Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day		
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期									
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒		
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.22% 0.70% 0.91%	4.78%	3.19%	4.81%	-11.36%	3.19%	3.27%		
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-06-26	113-04-30	113-04-30	113-04-30	113-07-10	113-04-30	113-04-30		
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-		
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-		
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時		
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.2小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時		
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	0.2小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	0.0小時		
	r.無效數據總時數D _o	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時		
錄	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期									
	v.監測數據遺失日期									
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期									
	x.備用監測設施使用日期									
	y.污染防治設施故障、維修之日期									
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他		
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-12	115-01-12	115-01-12	115-01-12	114-08-02	113-12-31		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-03-21	114-03-21	114-03-21	114-02-19	114-08-02	113-12-31		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。									
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：439.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%									
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13373.14(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09%									
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%									
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%									
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%									
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。									
	要	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							