

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		113-10-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率
監	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	4.42%	15.11ppm	87.48ppm	95.25ppm	36.81ppm	13.83%	114487.55Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.31ppm	5.52ppm	0.73ppm	5.96ppm	0.49%	53712.01Nm3/hr
	c.月平均值	1.71%	3.19ppm	64.87ppm	16.19ppm	15.78ppm	8.73%	103679.15Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	855.55Kg	9888.17Kg	1575.00Kg	2005.09Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	28.52Kg/day	329.61Kg/day	52.50Kg/day	66.84Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.08% 0.69% 1.11%	7.83%	6.90%	6.46%	-2.57%	5.72%	2.74%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-06-26	113-07-16	113-07-16	113-07-16	113-07-10	113-07-16	113-07-16
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.72%	99.72%	99.72%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.1小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	7.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	6.8小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
錄	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-05-15	115-05-15	115-05-15	115-05-15	114-08-02	113-12-31
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-09-26	114-09-26	114-09-26	113-11-17	115-05-13	113-12-31
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
摘	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：5435.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13148.49(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%	■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

