

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

113年9月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 一般事業廢棄物： 屬員工生活產生之廢棄物：	21,930.23 763.49 3,578.26	合 計：	26,271.98
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 二 號 爐：	13,148.49 13,284.01	合 計：	26,432.50
	焚化率(%)	100.61% 餘裕量(公噸)			
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 售 電 量：	15,508.07 13,185.17	發電率(%)	85.02%
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 檢 查 車 次： 鄉鎮市公所： 3,186 763 清除業者： 438 242				
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣排放 檢測項目與結 果	台灣檢驗科技股份有限公司 檢 測 日 期： 113.09.19、20 檢測報告簽署人：權彝成			
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm³)：	-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm³)：	-
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：	-	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm³)：	-
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：	-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm³)：	-
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：	-	煙道廢氣戴奧辛	
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm)：	-	(法規值0.1 ng-TEQ / Nm³)：	
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期： 113.09.05 上準公司檢測報告簽署人：江光華 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成 清運量 2,657.94 (公噸) 處置地點： 榮寶公司				
	底渣 檢測報告	錳 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	0.453	六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：	<0.05
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND
		戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：			
(五) 飛灰 穩定 化 物 處 理 管 制	採 樣 日 期： 113.09.05 台灣檢驗檢測報告簽署人：權彝成 清運量 1,130.44 (公噸) 處置地點： 吉衛公司				
	飛灰穩定化 物 檢 測 報 告	鋅 (無法法規值 mg/L)：	<0.05	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)：	<0.01
		錳 (法規值 1.0 mg/L)：	ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)：	ND
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：	ND	汞 (法規值 0.2 mg/L)：	ND
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：	ND	總硒 (法規值 1.0 mg/L)：	ND
		鉻 (法規值 5.0 mg/L)：	ND	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：	
(六) 其 他	參觀人數： 0 112 年累計參觀人數： 0 本月完成事項： 1.9/5執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2.9/19~9/20執行二號爐煙道戴奧辛採樣。 下月預計行程： 1.預定10/8執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2.預定10/17執行廢氣煙道一般項與粒狀物採樣。 3.預定10/21執行廢氣煙道重金屬採樣。				