

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-11-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	48.95%	10.58ppm	111.90ppm	299.90ppm	21.62ppm	21.19%	121027.24Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.42ppm	0.00ppm	0.97ppm	0.61ppm	6.63%	454.77Nm3/hr	
	c.月平均值	1.73%	3.40ppm	42.49ppm	12.62ppm	10.29ppm	13.03%	75455.14Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	714.58Kg	6769.76Kg	1177.85Kg	1362.03Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	23.05Kg/day	218.38Kg/day	38.00Kg/day	43.94Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.25% 0.69% 1.51%	7.83%	6.90%	6.46%	-11.25%	5.72%	2.74%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-09-25	113-07-16	113-07-16	113-07-16	113-09-25	113-07-16	113-07-16	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.59%	100.00%	100.00%	99.45%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	99.91%	100.00%	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%	98.92%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.3小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	5.4小時	10.0小時	9.0小時	10.0小時	10.0小時	10.0小時	5.0小時	
	r.無效數據總時數D _o	0.7小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	8.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	115-08-14		115-08-14	115-08-14	115-08-14	114-08-02	113-12-31	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	114-09-26		114-09-26	114-09-26	114-02-19	115-05-13	113-12-31	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：7390.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：8707.80(單位：公噸)，月平均含硫分：0.10% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。	■否		■否	■否	■否	■否	■否	
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 10 月 監測紀錄月報表

		管制編號		N3201030		排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		宋建財	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	洪建皓		d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	K122011776		g.證書字號	FA230296	h.填表日期	113-11-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	3.91%	4.32ppm	86.67ppm	60.75ppm	24.44ppm	9.57%	124924.41Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.02%	0.56ppm	52.52ppm	2.45ppm	9.56ppm	6.12%	96382.21Nm3/hr	
	c.月平均值	2.48%	1.48ppm	67.78ppm	15.35ppm	15.85ppm	7.42%	115561.01Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	512.69Kg	11898.81Kg	1701.34Kg	2283.48Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	16.54Kg/day	383.83Kg/day	54.88Kg/day	73.66Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.13% 0.64% 1.51%	10.06%	2.19%	1.46%	-9.89%	3.76%	2.87%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-09-25	113-07-17	113-07-17	113-07-17	113-09-25	113-07-17	113-07-17	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.59%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.1小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	5.4小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	5.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-12	115-01-12	115-01-12	115-01-12	114-08-02	113-12-31	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-03-21	114-03-21	114-03-21	114-03-13	114-08-02	113-12-31	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：71.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13940.89(單位：公噸)，月平均含硫分：0.10% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							