

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 113 年 11 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	113-12-09		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	2.89%	8.85ppm	96.17ppm	41.37ppm	20.50ppm	9.92%	124521.95Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.47ppm	52.46ppm	2.64ppm	7.13ppm	6.45%	94498.93Nm3/hr	
	c.月平均值	1.16%	0.97ppm	69.24ppm	11.57ppm	11.97ppm	7.66%	111242.07Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	340.60Kg	11328.83Kg	1204.66Kg	1613.75Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	11.35Kg/day	377.63Kg/day	40.16Kg/day	53.79Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.13% 0.64% 1.51%	3.02%	7.84%	10.06%	-9.89%	8.16%	5.37%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-09-25	113-10-16	113-10-16	113-10-16	113-09-25	113-10-16	113-10-16	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.1小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	5.1小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	5.0小時	
	r.無效數據總時數D _o	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
錄	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-05-06	115-05-06	115-05-06	115-05-06	114-08-02		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		114-09-26	114-09-26	114-09-26	114-02-19	114-06-21		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：47.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12736.31(單位：公噸)，月平均含硫分：0.10%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							