

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	114-02-06		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	37.03%	14.83ppm	92.22ppm	193.66ppm	23.31ppm	20.67%	121523.06Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.77ppm	5.57ppm	2.49ppm	0.01ppm	7.14%	65602.37Nm3/hr	
	c.月平均值	1.43%	6.19ppm	66.47ppm	15.38ppm	16.53ppm	9.11%	109590.97Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1539.28Kg	11082.34Kg	1601.30Kg	2239.27Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	49.65Kg/day	357.49Kg/day	51.65Kg/day	72.23Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.21% 0.64% 0.95%	9.12%	2.84%	6.97%	-10.41%	3.74%	3.29%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-12-25	113-11-20	113-11-20	113-11-20	113-12-25	113-11-20	113-11-20	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.92%	100.00%	100.00%	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.2小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	4.7小時	6.0小時	6.0小時	5.0小時	5.0小時	6.0小時	4.0小時	
	r.無效數據總時數D _o	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
錄	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限	115-08-16		115-08-16	115-08-16	115-08-16	115-05-21		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限	114-10-21		114-10-21	114-10-21	114-07-03	115-08-13		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：45.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12041.71(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 01 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	114-02-06	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.38%	6.88ppm	87.99ppm	31.44ppm	33.41ppm	10.92%	116362.83Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.46ppm	51.97ppm	1.38ppm	9.06ppm	6.57%	89546.70Nm3/hr
	c.月平均值	1.13%	3.24ppm	68.54ppm	5.93ppm	17.08ppm	8.29%	107790.84Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	827.63Kg	11240.28Kg	632.85Kg	2266.19Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	26.70Kg/day	362.59Kg/day	20.41Kg/day	73.10Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.14% 0.59% 1.10%	3.02%	7.84%	10.06%	-8.29%	8.16%	5.37%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	113-12-25	113-10-16	113-10-16	113-10-16	113-12-25	113-10-16	113-10-16
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.2小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	5.1小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-05-15	115-05-15	115-05-15	115-05-15	114-08-02	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-03-13	115-08-13	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘 要		■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：51.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12173.17(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						