

表 2.3-2 本季振動監測結果

單位：dB

測站名稱 時 段		水尾國小	僑義國小旁	中和民宅	廠址東側	舊眉莊 活動中心
LV10 日	監測值	43.3	38.4	41.2	34.2	36.6
	法規值	65.0			70.0	
LV10 夜	監測值	31.7	31.0	31.6	30.4	30.8
	法規值	60.0			65.0	
LV10(24 hr)		41.1	36.6	39.2	33.0	35.0
日本振動規則法施行細 則區域區分		第一種區域		第二種區域		