

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 03 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		114-04-08
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	75.15%	11.84ppm	112.75ppm	295.73ppm	25.54ppm	22.09%	573141.47Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.53ppm	0.49ppm	0.58ppm	0.15ppm	6.60%	0.00Nm3/hr	
	c.月平均值	1.44%	2.59ppm	39.98ppm	10.70ppm	8.52ppm	14.60%	102153.11Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1210.41Kg	7029.57Kg	1301.32Kg	1450.49Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	39.05Kg/day	226.76Kg/day	41.98Kg/day	46.79Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.60% 1.54%	18.62%	14.29%	8.20%	-7.70%	5.57%	4.31%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-01-07	114-01-07	114-01-07	114-03-27	114-01-07	114-01-07	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.95%	100.00%	100.00%	99.17%	100.00%	100.00%	93.71%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	99.65%	100.00%	99.72%	100.00%	99.59%	99.86%	99.19%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.5小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	8.0小時	8.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	5.7小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	7.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	2.6小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	3.0小時	1.0小時	6.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		115-08-14	115-08-14	115-08-14	115-08-14	115-05-21		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-07-03	115-08-13		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：7382.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：6708.96(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 03 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	114-04-08	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率
監	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	95.26%	18.17ppm	84.38ppm	205.58ppm	26.28ppm	21.67%	128689.71Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.47ppm	0.53ppm	0.65ppm	0.00ppm	6.52%	0.00Nm3/hr
	c.月平均值	1.82%	3.07ppm	30.45ppm	9.27ppm	7.17ppm	15.52%	50040.20Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	521.45Kg	4899.91Kg	685.68Kg	955.61Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	16.82Kg/day	158.06Kg/day	22.12Kg/day	30.83Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.15% 0.50% 1.44%	7.01%	3.75%	2.31%	2.62%	5.62%	1.72%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-01-08	114-01-08	114-01-08	114-03-27	114-01-08	114-01-08
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
測	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	98.82%	100.00%	100.00%	98.17%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	97.93%	97.93%	97.93%	97.93%	97.79%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.3小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	2.9小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	2.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	15.0小時	16.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
記	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-07-03	115-08-13	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
報		■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：5281.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：5480.28(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
	摘							
	要							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						