

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 04 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		114-05-06
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	16.80%	10.23ppm	91.02ppm	351.33ppm	24.52ppm	21.21%	121344.80Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.88ppm	5.26ppm	1.20ppm	0.56ppm	7.10%	48421.36Nm3/hr	
	c.月平均值	2.44%	4.25ppm	63.67ppm	10.89ppm	14.00ppm	9.30%	110498.30Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1061.83Kg	10454.88Kg	1113.10Kg	1882.60Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	35.39Kg/day	348.50Kg/day	37.10Kg/day	62.75Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.60% 1.54%	18.62%	14.29%	8.20%	-7.70%	5.57%	4.31%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-01-07	114-01-07	114-01-07	114-03-27	114-01-07	114-01-07	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.44%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.9小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	1.4小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	1.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-09-21	115-08-13		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	☐ 是，編號： ☒ 否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：10334.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：11358.91(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 04 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號			h.填表日期		114-05-06
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測 記 錄	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	9.59%	10.25ppm	81.22ppm	126.73ppm	48.05ppm	16.04%	119184.80Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.58ppm	24.78ppm	0.84ppm	4.64ppm	7.07%	79513.37Nm3/hr	
	c.月平均值	1.46%	4.12ppm	66.31ppm	11.40ppm	17.21ppm	8.34%	113355.18Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	1052.57Kg	11072.61Kg	1195.80Kg	2326.17Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	35.09Kg/day	369.09Kg/day	39.86Kg/day	77.54Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.15% 0.50% 1.44%	7.01%	3.75%	2.31%	2.62%	5.62%	1.72%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-01-08	114-01-08	114-01-08	114-03-27	114-01-08	114-01-08	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
報 告	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.9小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	1.9小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	1.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.2小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-07-03	115-08-13		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：2639.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12281.04(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							