

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

114年2月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 19,675.11	一般事業廢棄物： 394.96	屬員工生活產生之廢棄物： 1,912.12	合 計： 21,982.19
	焚化量 (公噸)	一 號 爐： 10,972.24	二 號 爐： 11,750.58	合 計： 22,722.82	
	焚化率(%)	103.37% 餘裕量(公噸) 111.16			
	發電效益 (千度 MWh)	發 電 量： 14,189.24	售 電 量： 12,112.44	發電率 (%) 85.36%	
(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 3,098 清除業者： 237	檢 查 車 次： 726 184			
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣排放 檢測項目與結 果	台灣檢驗科技股份有限公司執行煙道廢氣檢測 檢測日期： 114.02.07、08(戴奧辛) 檢測報告簽署人：黃國豪 粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm ³)： - 鉛 (法規值 0.2 mg / Nm ³)： - 硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)： - 錳 (法規值 0.02 mg / Nm ³)： - 氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)： - 汞 (法規值 0.05 mg / Nm ³)： - 一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)： - 煙道廢氣戴奧辛 氯化氫 (法規值 27.3 ppm)： - (法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³)： 0.033			
(四) 底渣 處 理 管 制	採 樣 日 期： 清運量	114.02.03 上準公司檢測報告簽署人：楊尚書 3,956.67 (公噸) 處置地點：榮寶公司			
	底渣 檢 測 報 告	鎘 (法規值 1.0 mg/L)： ND 鉛 (法規值 5.0mg/L)： <0.100 銅 (法規值 15.0 mg/L)： 0.642 鉻 (法規值 5.0 mg/L)： ND	砷 (法規值 5.0 mg/L)： ND 汞 (法規值 0.2 mg/L)： ND 六價鉻(法規值 2.5 mg/L)： ND 總硒 (法規值 1.0 mg/L)： ND	總鋇 (法規值 100 mg/L)： 0.447 灼燒減量 (法規值< 5%)： 3 氫離子濃度指數 9.74	戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)： 0.006
(五) 飛灰 穩 定 化 物 處 理 管 制	採 樣 日 期： 清運量	114.02.06 台灣檢驗檢測報告簽署人：李仁燮 1,162.28 (公噸) 處置地點：彰化縣芳苑鄉福興地區區域性垃圾聯合處理場			
	飛灰穩定化物 檢 測 報 告	鋅 (無法規值 mg/L)： <0.050 鎘 (法規值 1.0 mg/L)： ND 鉛 (法規值 5.0mg/L)： ND 銅 (法規值 15.0 mg/L)： ND 鉻 (法規值 5.0 mg/L)： ND	六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)： <0.02 砷 (法規值 5.0 mg/L)： ND 汞 (法規值 0.2 mg/L)： ND 總硒 (法規值 1.0 mg/L)： ND	總鋇 (法規值 100 mg/L)： 0.254 有機汞 (無法規值 mg/L)： ND 戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g - d.w)： 0.082	
(六) 其 他	參觀人數： 0 113年累計參觀人數： 0 本月完成事項：1.2/3執行底渣採樣。 2.2/7執行廢氣煙道重金屬採樣。 3.2/8.2/9執行廢氣煙道戴奧辛採樣。 下月預計行程：1.3/6執行底渣、飛灰穩定化物採樣。				