

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 05 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001		
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		114-06-03		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放速率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	14.40%	16.19ppm	232.40ppm	58.40ppm	91.93ppm	12.26%	126784.13Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.13ppm	55.56ppm	1.31ppm	6.77ppm	6.89%	10794.14Nm3/hr
	c.月平均值	2.22%	3.23ppm	70.50ppm	9.29ppm	15.31ppm	8.32%	113866.34Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	975.48Kg	12156.60Kg	1063.67Kg	2197.08Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	31.47Kg/day	392.15Kg/day	34.31Kg/day	70.87Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.60% 1.54%	8.02%	8.91%	2.43%	-7.70%	3.34%	7.14%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-04-07	114-04-07	114-04-07	114-03-27	114-04-07	114-04-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	99.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.1小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	3.8小時	21.0小時	21.0小時	21.0小時	21.0小時	21.0小時	9.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.3小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-09-21	115-08-13	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：55.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13074.59(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 05 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		-----		h.填表日期		
		114-06-03						
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	9.30%	20.83ppm	162.62ppm	162.95ppm	124.26ppm	12.07%	120766.94Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.52ppm	28.87ppm	0.52ppm	11.05ppm	7.54%	45212.74Nm3/hr
	c.月平均值	1.75%	2.67ppm	70.50ppm	10.97ppm	18.11ppm	8.61%	108653.27Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	707.40Kg	11662.44Kg	1120.31Kg	2386.07Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	22.82Kg/day	376.21Kg/day	36.14Kg/day	76.97Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期			26	07	07		
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.15% 0.50% 1.44%	12.26%	5.23%	1.71%	2.62%	6.64%	2.09%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-03-27	114-04-08	114-04-08	114-04-08	114-03-27	114-04-08	114-04-08
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.86%	99.05%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	3.6小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	3.0小時
	r.無效數據總時數D _o	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-09-21	115-08-13	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____	☐ 是，編號： _____
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：50.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13319.54(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						