

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 06 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣
監 測 記 錄	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	10.11%	10.14ppm	89.15ppm	71.98ppm	95.79ppm	11.28%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.89ppm	59.91ppm	2.40ppm	8.37ppm	6.73%
	c.月平均值	2.56%	2.98ppm	73.71ppm	18.95ppm	15.17ppm	8.19%
	d.合計排放量	0.00Kg	988.98Kg	12713.53Kg	2091.91Kg	2209.53Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	32.97Kg/day	423.78Kg/day	69.73Kg/day	73.65Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.64% 0.13% 0.81%	8.02%	8.91%	2.43%	2.90%	3.34%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-06-18	114-04-07	114-04-07	114-04-07	114-06-18	114-04-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
報 告	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	98.58%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.2小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	3.2小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時	14.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
摘 要	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防治設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-11-13	116-02-15
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：1494.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13406.15(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。						
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 06 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠					b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名				d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號				g.證書字號		h.填表日期	114-07-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	9.37%	9.16ppm	99.05ppm	48.52ppm	50.09ppm	11.43%	121573.33Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.47ppm	55.75ppm	2.05ppm	10.99ppm	6.85%	83219.04Nm3/hr	
	c.月平均值	2.29%	1.37ppm	72.12ppm	17.21ppm	16.77ppm	8.19%	110264.79Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	483.80Kg	11678.01Kg	1767.29Kg	2239.44Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	16.13Kg/day	389.27Kg/day	58.91Kg/day	74.65Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.13% 0.47% 1.47%	12.26%	5.23%	1.71%	-0.32%	6.64%	2.09%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-06-18	114-04-08	114-04-08	114-04-08	114-06-18	114-04-08	114-04-08	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.1小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	5.2小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	4.0小時	
	r.無效數據總時數D _o	0.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-09-21	116-02-05		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	☐ 是，編號： ■否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：331.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13510.42(單位：公噸)，月平均含硫分：0.09% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							