

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	114-08-04		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率	
監	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	8.79%	11.86ppm	81.71ppm	53.96ppm	57.19ppm	11.61%	133118.67Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	1.62ppm	53.75ppm	1.70ppm	7.39ppm	6.58%	91971.87Nm3/hr	
	c.月平均值	1.56%	3.31ppm	69.66ppm	12.13ppm	13.89ppm	7.97%	117436.55Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	926.85Kg	12451.25Kg	1369.28Kg	2026.45Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	29.90Kg/day	401.65Kg/day	44.17Kg/day	65.37Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.64% 0.13% 0.81%	8.02%	8.91%	2.43%	2.90%	3.34%	7.14%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-06-18	114-04-07	114-04-07	114-04-07	114-06-18	114-04-07	114-04-07	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
測	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	
	n.有效監測時數百分率	99.03%	99.86%	99.86%	99.73%	99.86%	99.73%	99.86%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D ₂	3.3小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D ₁	9.2小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	4.0小時	
	r.無效數據總時數D ₀	6.8小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	1.0小時	1.0小時	2.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期			03	03	0331	03	03	03
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限			116-03-06	116-03-06	116-03-06	116-03-06	115-05-21	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限			115-01-10	115-01-10	115-01-10	114-11-13	116-02-15	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
摘要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：2107.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%								
	燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：13713.14(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一管制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。								
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							

