

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基 本 資 料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣
監 測 記 錄	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	6.95%	11.26ppm	86.83ppm	404.84ppm	30.08ppm	19.06%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	3.24ppm	28.87ppm	2.15ppm	2.19ppm	7.15%
	c.月平均值	1.44%	4.59ppm	71.19ppm	17.10ppm	12.92ppm	8.26%
	d.合計排放量	0.00Kg	1252.14Kg	11935.66Kg	1787.78Kg	1814.42Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	41.74Kg/day	397.86Kg/day	59.59Kg/day	60.48Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.17% 0.79% 1.23%	10.25%	8.24%	5.57%	-7.09%	9.86%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-09-15	114-07-03	114-07-03	114-07-03	114-09-15	114-07-03
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
月 報	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.44%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	99.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	7.8小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.9小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
摘 要	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防治設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-08-14	116-08-14	116-08-14	116-08-14	116-01-06
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-04-15	115-04-15	115-04-15	114-12-27	116-02-15
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號： 	☐ 是，編號：
要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：178.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12477.02(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。						
	說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號				排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人			
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話		048899411#1218	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期		114-10-07	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣	■排放流率	
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	5.89%	14.99ppm	82.61ppm	63.50ppm	30.51ppm	9.99%	141228.85Nm3/hr	
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.46ppm	47.85ppm	2.81ppm	8.50ppm	6.39%	96848.22Nm3/hr	
	c.月平均值	1.62%	0.90ppm	67.66ppm	21.56ppm	14.49ppm	7.87%	112189.65Nm3/hr	
	d.合計排放量	0.00Kg	480.84Kg	11153.12Kg	2255.77Kg	2022.19Kg	0.00Kg	0.00Kg	
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	16.03Kg/day	371.77Kg/day	75.19Kg/day	67.41Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day	
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期								
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.12% 0.59% 1.53%	1.07%	11.54%	7.00%	-6.68%	8.62%	7.53%	
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	114-09-15	114-07-04	114-07-04	114-07-04	114-09-15	114-07-04	114-07-04	
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-	
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-	
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	96.59%	100.00%	100.00%	100.00%	
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	2.1小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	0.0小時	
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	7.5小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	6.0小時	
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期								
	v.監測數據遺失日期								
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期								
	x.備用監測設施使用日期								
	y.污染防治設施故障、維修之日期								
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他	
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		116-06-10	116-06-10	116-06-10	116-06-10	116-05-05		
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		115-04-15	115-04-15	115-04-15	115-02-18	116-02-05		
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	☐ 是，編號： ☐ 否	
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 ☐ 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：58.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：12697.94(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%								
	af.本排放管道■是 ☐ 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。								
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。							