連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 05 月 監測紀錄月報表

			管制編號		排放管道排放口或監測點之編號			P001
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	115-06-02	
2 監測記錄月報摘要	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	12.63%	15.42ppm	119.01ppm	85.08ppm	87.70ppm	12.75%	117320.45Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.67ppm	47.32ppm	2.32ppm	8.23ppm	7.77%	61005.95Nm3/hr
	c.月平均值	1.90%	3.83ppm	73.30ppm	29.97ppm	16.87ppm	9.60%	96920.39Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	1077.66Kg	10762.09Kg	2768.03Kg	2102.30Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	34.76Kg/day	347.16Kg/day	89.29Kg/day	67.82Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.18% 0.91% 1.54%	2.55%	6.00%	2.34%	-1.38%	7.44%	0.71%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-03-19	115-01-06	115-01-06	115-01-06	115-03-19	115-01-06	115-01-06
	j.NO_2/NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO_2/NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	96.14%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	99.59%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D_z	3.3小時	7.0小時	7.0小時	7.0小時	6.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D_r	8.9小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	12.0小時	6.0小時
	r.無效數據總時數D_u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	3.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D_m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D_c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防制設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-02-03	120-02-03	120-02-03	120-02-03	116-08-07	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-07	116-01-07	116-01-07	115-10-06	116-08-15	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否	□是，編號： ■否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：13233.25(單位： 公噸)，月平均含硫分：0.05% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：1642.00(單位： 公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。							

說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 05 月 監測紀錄月報表

			管制編號		排放管道排放口或監測點之編號			P002
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	詹子逸		d.職稱	操作組長	e.電話	048899411#1218	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	115-06-02	
2 監測記錄月報摘要	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	32.07%	20.56ppm	107.51ppm	296.36ppm	27.93ppm	21.57%	133924.46Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	1.88%	0.59ppm	0.55ppm	1.12ppm	1.24ppm	6.52%	35891.94Nm3/hr
	c.月平均值	2.45%	2.84ppm	63.56ppm	18.12ppm	15.64ppm	10.31%	103147.74Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	747.86Kg	10488.02Kg	1864.45Kg	2147.12Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	24.12Kg/day	338.32Kg/day	60.14Kg/day	69.26Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.08% 0.69% 1.51%	0.57%	3.68%	7.19%	-1.51%	2.68%	2.94%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-03-19	115-04-07	115-04-07	115-04-07	115-03-19	115-04-07	115-04-07
	j.NO_2/NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
	k.NO_2/NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.97%	100.00%	100.00%	99.31%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.86%	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D_z	3.2小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	5.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D_r	4.0小時	9.0小時	8.0小時	10.0小時	10.0小時	10.0小時	4.0小時
	r.無效數據總時數D_u	0.0小時	1.0小時	2.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D_m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D_c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期							
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防制設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		117-01-21	117-01-21	117-01-21	117-01-21	117-01-07	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-27	116-01-27	116-01-27	115-09-30	116-02-05	
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否	□是，編號：_____ ■否
	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：11926.60(單位： 公噸)，月平均含硫分：0.05% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：12594.00(單位： 公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							

說明事項	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。